



SKÝRINGAR:

Neysluvatnslagnir eru álpex rör (rör í rör). Lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð og í samræmi við ÍST-67 ÍST-69.1 og gildandi reglugerðir.
Frágangur sé samkvæmt fyrirmælum framleiðanda.
Í tengirind skal vera blöndunarloki fyrir heitt neysluvatn stilltur á 60°
Blöndunartæki skulu stillt þannig að hæsti mögulegi hiti fari ekki yfir 45°
Hæsti leyfilegur notþrýstingur má ekki fara yfir 1 Mpa.
Lagnirnar eru lagðar inni í milliveggjum og lagnagrindum útveggja.

- BT - BLÖNDUNARTÆKI
- EV - ELDHÚSVASKUR
- HL - HANDLAUG
- HP - HEITUR POTTUR
- KR - SLÖNGUKRANAR
- SB - STURTUBAD
- SV - SKOLVASKUR
- VS - VATNSSALERNI
- BV - ÞVOTTAVÉL