



### SKÝRINGAR

Grafa skal fyrir sökklum niður á fastan botn. Allt lífrænt efni skal fjarlægð úr grunni.  
 Fyllingarefni innan í og umhverfis sökkla skal vera frostrítt efni og þjappað í mest 300 mm lögum og bleytt.  
 Fyllingarefni og þjöppun skal uppfylla kröfur ÍST 15.  
 Álagsforsendur: Mesta reiknað álag frá sökklum er 0,06 MN/m<sup>2</sup>.  
 Jámagrind botnplötu og sökkla sé K10c/c300. Efst og neðst í sökkla komi 2K12  
 Steypugæði C-25  
 Allar festingar skulu vera heitgalvanhúðaðar.