



SKÝRINGAR:

Neysluvatnslagnir eru plastlagnir með súrefnißkápu ("röt í rör" í plötu). Lagnir skulu vera af viðurkenndi gerð og í samræmi við IS-T-67 og gjaldandi reglugerðir og staðla. Frágangur sé samkvæmt fyrirmælum framleidanda. Inntaksgrind skal vera blöndunarlokí fyri heitt neysluvatn stilltur á 60°. Blöndunartækni skulu stíllt þannig að hæsti mægulegi niti fari ekki yfir 1 Mpa. Hæsti leyfilegur neyringstigur má ekki fara yfir 1 Mpa. Kaldavatnslagnir í plötu skal leggja í idráttarröri neðan einangrunar. Heltavatnslögn í plötu skal leggja í idráttarröri ofan einangrunar.

VERK.

hagtaekni
tækniþjónusta

REF.

Retsholt

24, Skorradal

TRÖNGING

Sumarþústaður

Neysluvatnslagnir

1/50

DAGS:

20. desember 2010

BRETT:

Ingólfur Margesson

070252-3099

UNDURTAN

</